



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 47 11, fax. (46) 814 43 23

Znak: RGI.271.2.2017

Rawa Mazowiecka, 2016-03-07

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 5) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej**”, odpowiada na przesłane pytania:


Pytanie nr 1:

W dokumentacji do ww. przetargu jest zapis o konieczności zastosowania 5szt opraw doziemnych o mocy 21W, nie ma jednak żadnych parametrów które taka oprawa musi spełniać. Oprawy doziemne ze względu na warunki w jakich pracują muszą posiadać odpowiednie parametry. Prosimy zatem o określenie szczegółowych parametrów oprawy doziemnej o mocy 21W.

Odpowiedź nr 1:

Minimalne parametry opraw doziemnych o mocy 21W, które dopuszcza Zamawiający:

- Strumień świetlny- od 1300 lm do 1600 lm;
- Temperatura barwowa- kolor neutralny biały;
- Szczelność komory optycznej- IP 67;
- Odporność na uszkodzenia (elementu szklanego)- IK od 8 do 10;
- Obciążenie statyczne- od 3500 kg do 4000 kg;
- Rozsył 2 x 38°

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal