



**TW**  
Pi= 6,35kW  
Po= 5,1kW

INSTALACJE WEWNĘTRZNE I W.L.Z.-TY W SYSTEMIE TN-S	"FINAL" S-KA Z O.O. Łódź ul. Tuwima 95	OPRACOWAŁ	PIOTR ANDRZEJCZAK UPR.114/94/WŁ	DATA	06-02/2007
	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY WENTYLACYJNEJ TW			KONDYGNACJA
		BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.5 W RAWIE MAZOWIECKIEJ			PARTER
		UL.SOLIDARNOŚCI 5			NR.RYS.

		NR. TECHNOL.	kW	POMIESZCZENIE NR / NAZWA
	S303B25A	1	15,00	kuchnia
	S303B16A	2	7,80	kuchnia
	S303B20A	3	13,00	kuchnia
	S303B20A	4	12,50	kuchnia
	S301B6A	5	0,70	zmyw alnia
	S301B16A	6	2,40	zmyw alnia
	S301B16A	7	0,35	piw nica
	S301B16A	8	0,45	piw nica
	S303B25A	9	14,20	zmyw alnia
	S301B16A	10	0,55	piw nica
	S301B6A	11	0,10	piw nica
	S301B16A	12	0,35	piw nica

**TS**  
Pi= 67,4kW  
Po= 40,4kW

OCHRONA - SZYBKIE WYŁĄCZENIE REALIZOWANE PRZEZ WYŁĄCZNIKI R-P					
INSTALACJE WEWNĘTRZNE I W.L.Z.-TY W SYSTEMIE TN-S	"FINAL" S-KA Z O.O. Łódź ul. Tuwima 95	OPRACOWAŁ	PIOTR ANDRZEJCZAK UPR.114/94/WŁ	DATA	06-02/2007
	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY SIŁOWEJ TS			KONDYGNACJA
		BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR.5 W RAWIE MAZOWIECKIEJ			PARTER
		UL.SOLIDARNOŚCI 5			NR.RYS.