

Rawa Mazowiecka, dnia 07.10.2019 r.

Znak: RPI.271.36.2019

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 7) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej**”, odpowiada na przesłanie pytania:

Pytanie nr 1:

W związku ze zmianą zapisów SIWZ, zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego ze sztucznej trawy z wszystkimi parametrami powyżej wymagań Zamawiającego, ale z mniejszą wagą całkowitą min. 3080g/m² (przy czym ważniejsza waga włókna jest na poziomie 2140g/m², co świadczy o wyższej gęstości pęczków i włókien). Produkt jest przetestowany z ekologicznym zasypem EPDM z recyklingu. Zmiana taka nie ma wpływu na wartości użytkowe nawierzchni ze sztucznej trawy, a pozwoli zachodniemu producentowi sztucznej trawy zaoferowanie produktu spełniającego wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:

W nawiązaniu do wniosku Oferenta Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie parametru dotyczącego minimalnej wagi całkowitej do poziomu 3080g/m².


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Piotr Irla